

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce la dichiarazione

COSTRUTTORE: Fronius International GmbH
Guenter Fronius-Strasse 1
4600 Thalheim bei Wels Austria

TIPO APPARECCHIATURA: Dispositivo di conversione statica
Dispositivo di interfaccia
Protezione di interfaccia

Modello	Versione FW	Numero di fasi	Potenza Nominale [W]	Nota
FRONIUS Primo 3.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3000	(*)
FRONIUS Primo 3.5-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3500	(*)
FRONIUS Primo 3.6-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3680	(*)
FRONIUS Primo 4.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	4000	(*)
FRONIUS Primo 4.6-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	4600	(*)
FRONIUS Primo 5.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	5000	(*)
FRONIUS Primo 5.0-1 AUS	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	5000	(*)
FRONIUS Primo 6.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	6000	(*)



FRONIUS Primo 8.2-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	8200	(*)
---------------------	---	----------	------	-----

(*) NOTA Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale

2) Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova:

Fascicoli di prova n° 28118402 001 emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia S.r.l. accreditamento ACCREDIA N. 1356 secondo le norme ISO/IEC 17025.

3) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: 2019-04

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Harald LANGEDER, codice fiscale 510687445 residente in Postweg 8 nel Comune 4643 Pettenbach, in qualità di Manager della produzione della società Fronius International GmbH con sede in Guenter Fronius Strasse 1, Thalheim bei Wels, Austria, codice fiscale 0749153.

DICHIARA

Che gli inverter di propria costruzione di cui al punto 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21: 2019-04

Sì attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001: 2015 (Registration No: 10185232 de 14-02-2019)

Thalheim, 10/03/2021

Firma (Harald Langeder)

Informativa ai sensi dell'art. 13D. Leg. 196/2003: i dati soprariportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.